

Информационное письмо о несчастном случае на производстве со смертельным исходом, произошедшем при выполнении строительных (огневых) работ

Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда информирует о несчастном случае на производстве со смертельным исходом, произошедшем с работающим Светлогорского монтажного управления ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» (далее – СМУ ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1»).

19.10.2020 на территории предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК» работающие СМУ ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» выполняли огневые работы при прокладке трубопровода отвода паровоздушной смеси от клапанов бака с таловым маслом. Около 10 часов 35 минут в месте выполнения работ произошел взрыв и начался пожар. В результате взрыва был смертельно травмирован 40-летний электрогазосварщик ручной сварки СМУ ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1».

Предварительно установлено, что между предприятиями ОАО «Светлогорский ЦКК» и СМУ ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» заключен договор строительного подряда, согласно которому подрядчик (СМУ ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1») принимает на себя обязательство по выполнению строительных работ на объекте ОАО «Светлогорский ЦКК» «Текущий ремонт содорегенерационного котла (6ВМ 019) инв. № 20000942 и технологических трубопроводов цеха регенерации». При этом ни одной из сторон договора не разработана организационно-технологическая документация на строительство объекта (ПОС, ППР, технологические карты и другие документы) (*основание п.10 Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33*). Также предприятием СМУ ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» были нарушены требования Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», который запрещает проведение огневых работ на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами.

Предприятием СМУ ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» предоставлен наряд-допуск без номера на проведение огневых работ, в котором указано начало проведения работ 14.10.2020 14:00, окончание

14.10.2020 17:00, но в пункте № 13 «Наряд допуск продлен» указана дата 19.10.2020. Также в данном наряде-допуске не указаны результаты анализа воздушной среды перед началом проведения огневых работ.

С учетом изложенного необходимо:

довести указанную информацию об обстоятельствах происшедшего несчастного случая до сведения работающих организации;

на объектах строительства, в том числе при выполнении огневых работ:

не допускать выполнение строительных работ без организационно-технологической документации на строительство объекта (ПОС, ППР, технологические карты и другие документы);

не допускать проведение огневых работ на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами;

проводить анализ воздушной среды перед началом и в период проведения огневых работ;

провести внеплановый инструктаж по охране труда с работающими, выполняющими огневые работы.